

1. REGULAČNÝ PRÍKON ODBERNÉHO ZARIADENIA

Regulačný príkon tepelnej energie na ÚK a prípravu TUV je vypočítaný na rok 2024 v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 312/2022 Z.z. ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kWh v roku 2021 do odberného zariadenia a počtu hodín 5300. Takto vypočítaný regulačný príkon platí pre celé regulačné obdobie 2024 - 2027.

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TUV	OM	Priestory	Reg.pr.ÚK(kW)	Reg.pr.TT(kW)	Reg.pr.TT+ÚK(kW)
UK_4119UK/3	TT_4900_5X	03082_802 PRI KRIZI 24-30 obj.1	Nebytové_znevýhod	195,40	47,32	242,72
UK_4119UK/13		03082_802 PRI KRIZI 24-30 strav.prev.	Nebytové_znevýhod	11,16		11,16
Spolu:				206,56	47,32	253,88

2. VYKONANÉ RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA

Vykonané racionalizačné opatrenia v objekte spotreby tepla	Termín realizácie
Hydraulické vyregulovanie	
Zateplenie objektu (čiastočne, celý objekt)	
Osadenie určených meradiel pre byt	
Osadenie pomerových rozdeľovačov tepla	
Termostatizácia	
Poznámka	ZATE - 8/2003, čiastočne 2004 (3 - 5 cm)

Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve

Domov pri kríži
Pri kríži 3082/26
841 02 Bratislava - Dúbravka

Zmluvné obdobie: 2024
Zmluva číslo: 102/02/2019
Číslo odberného miesta: podľa rozpisu
Názov odberného miesta: podľa rozpisu

Zmluvne dohodnuté množstvo tepelnej energie na ÚK a prípravu TUV je v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 312/2022 Z.z. určené podľa dodávky tepla v roku t-2 (posledný uzavretý rok)

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TUV	OM	Priestory	ÚK (kWh)	TT (kWh)	Spolu (kWh)
UK_4119UK/3	TT_4900_5X	03082_802 PRI KRÍŽI 24-30 obj.1	Nebytové_znevýhod	861 035,00	235 041,55	1 096 076,55
UK_4119UK/13		03082_802 PRI KRÍŽI 24-30 strav.prev.	Nebytové_znevýhod	38 096,00		38 096,00
Spolu:				899 131,00	235 041,55	1 134 172,55

Dodávateľ:
Dátum potvrdenia: 26.06.2023

Odberateľ

Petronela Chovaníková
obchodná riaditeľka

Odberateľ